

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
 г. Краснодар, ул. Уральская, 121 тел. 8(8612) 25-34-04.
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Успенского района с.
 Успенское, ул. Ленина, 289
 тел.: (86140) 5-82-24; e-mail: ondipr_uspensкое@mail.ru

(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) (наименование органа надзорной деятельности) (указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 4/1/6
 по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципального бюджетного образовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 15, с. Коноково МО Успенский район

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с «22» января 2021 года по «29» января 2021 года государственным инспектором Успенского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Гашимовым Саидом Сакитовичем проведено мероприятие по надзору территории, зданий и помещений МБОУ ООШ № 15 с. Коноково, МО Успенский район, расположенной по адресу: Краснодарский край, Успенский район, село Коноково, улица Донская, 5

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ ООШ № 15 Братченко Карине Ивановна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общие мероприятия				
4/1/1	Декларация пожарной безопасности разработана не в соответствии с правовыми нормативными актами	п.4 ст.64 ФЗ - 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2021	
4/1/2	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны В регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и	п.12 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.10.2021	

	классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент»			
4/1/3	Помещение котельных не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	ст. 5, 6, 103 ФЗ 123 от 22.07.2008 г.; НПБ 110 – 03 п.9 таблица 1	01.10.2021	
Корпус №1 «Основная школа»				
4/1/4	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем	п. 54 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.10.2021	
Корпус № 2 «Начальная школа»				
4/1/5	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем	п. 54 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.10.2021	
Корпус № 3 «Спорт зал»				
4/1/6	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем	п. 54 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.10.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в четвертом квартале 2021 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Успенского района
по пожарному надзору Гашимов С.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



М.Л.П.*

«29» января 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«29» января 2021 г.

Директор МБОУ ООШ № 15 Братченко Карине Ивановна
(должность, фамилия, инициалы)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Успенского района

Директору МБОУ ООШ № 15
К.И. Братченко

ул. Ленина, д. 289, с. Успенское, 352451
Телефон: 5-82-24, Факс: 5-60-01 (код 86140)

29.01.2021 № _____ -9-49
На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 58/5

«29» января 2021г.

с. Успенское, ул. Ленина, 289
(место рассмотрения, город, село, район)

Я, государственный инспектор Успенского района по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Гашимов Саид Сакитович,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассмотревшего дело)

рассмотрев постановление № 58/5 от «29» января 2021г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо
(полное наименование юридического лица) (ненужное зачеркнуть) (полное наименование юридического лица) (или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного(ную)) по адресу) Краснодарский край, Успенский район, село Коноково, ул. Донская, 5
(юридический адрес или адрес регистрации)

установил, что нарушил(а) 22.01.2021г. в 12 ч. 00 мин. на территории и в помещениях МБОУ ООШ № 15, расположенного по адресу: Краснодарский край, Успенской район, с. Коноково, ул. Донская, 5, требования Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020г. «Правила противопожарного режима в РФ»;

(место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта (назначение, этажность, тепло-, водо- и электроснабжение и т. п.), имеющая отношение к делу законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

Общие мероприятия

- Декларация ПБ разработана не в соответствии с правовыми нормативными актами (п.4 ст.64 ФЗ - 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
- Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны В регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент» (п.12 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.).
- Помещение котельных не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (ст. 5, 6, 103 ФЗ 123 от 22.07.2008 г.; НПБ 110 – 03 п.9 таблица 1)

Корпус №1 «Основное здание»

- Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (п. 54 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.);

Корпус №2

- Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (п. 54 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.);

Корпус №3 «Корпус начальных классов»

- Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (п. 54 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.);

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события, в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как, размер ущерба)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление.
2. Принять срочные необходимые меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности, а также причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление по адресу: село Успенское, улица Ленина, 289, тел. (факс) 5-82-24.

В соответствии с ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного представления органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



(подпись лица, вынесшего представление)

Гашимов Саид Сакитович
(ФИО)

Представление получил:

29.01.2021
(дата, должность, подпись)

Братченко Карине Ивановна
(ФИО)

Представление направлено: _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

350051, г. Краснодар, ул. Уральская, 121, тел.: 8 (861)225-34-04

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Успенского района
с. Успенское ул. Ленина, 289 тел./факс 8 (86140) 5-82-24; e-mail: ondipr_uspenskoe@mail.ru

село Успенское

(место составления акта)

« 29 » января 20 21 г.
(дата составления акта)

14 часов 45 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 4

По адресу/адресам: Краснодарский край, Успенский район, село Коноково, ул. Донская, 5
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора Успенского района по пожарному надзору Науменко Станислава Васильевича № 4 от 11.01.2021г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка плановая / выездная в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 15 с. Коноково, МО Успенский район

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:

«22» января 2021 года с 14 ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин. Продолжительность 120 мин.

«29» января 2021 года с 15 ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин. Продолжительность 60 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней / 3 рабочих часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом НД и ПР Успенского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ ООШ № 15 Братченко Карине Ивановна 11.01.2021г. 13 час. 40 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Государственный инспектор Успенского района по пожарному надзору Гашимов Саид Сакитович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ ООШ № 15 Братченко Карин Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Общие мероприятия

- Декларация пожарной безопасности разработана не в соответствии с правовыми нормативными актами (п.4 ст.64 ФЗ - 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
- Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны В регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент» (п.12 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.);
- Помещение котельных не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (ст. 5, 6, 103 ФЗ 123 от 22.07.2008 г.; НПБ 110 – 03 п.9 таблица 1);

Корпус №1

- Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (п. 54 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.);

Корпус №2

- Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (п. 54 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.);

Корпус начальных классов № 3

- Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (п. 54 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.);

(с указанием характера нарушений); лиц допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): *нет*.

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): *нет*.

нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне-сена

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 4/1/6 от 29.01.2021г; административный протокол от 29.01.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:




Государственный инспектор
Успенского района по пожарному
надзору С.С. Гашимов

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ ООШ № 15 Братченко Карине Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » января 2021 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

